

「山江村自然休養村野営場等林間施設リニューアル設計業務委託公募型プロポーザル」

参加表明及び実施要項等に関する質問書への回答について

受付期間：令和7年7月22日（火）～令和7年8月6日（水）

参加表明及び実施要項等に関する質問について、以下のとおり回答します。

番号	質問	回答	備考
1	想定されている工事予算をご教示ください。	工事費に関しては、現段階では定めておりません。工事費も含めてご提案ください。	仕様書 P.1
2	「最新の耐震基準」とは、基礎構造まで含むという理解でよろしいでしょうか。	その解釈で間違いありません。	仕様書 P.1
3	耐震基準については、規模的には構造計算が不要であるため、仕様規定に適合していることを確認すれば良い、という理解でよろしいでしょうか。	本施設は小規模のため構造計算は建設当時も作成されていないようです。仕様書で構造計算の提出は定めておりませんが、耐震の基準をクリアするご提案をお願いします。	仕様書 P.1
4	既存建物の改修による施設整備とした場合、改修後の耐用年数はどのくらいを想定されておりますでしょうか。	改修内容にもよりますが、30年程度の耐用年数を想定し設計してください。	仕様書 P.2
5	敷地の外構計画の提案は、どの範囲まで可能でしょうか。	敷地の外構計画には、給排水設備等を含めた提案をお願い致します。基本的には敷地内の設計に重点を置いてください。	仕様書 P.2
6	建物を調査し耐震計算が必要な場合の費用は別途でしょうか？	建設当時の設計図書については、現地説明会で提示したとおりです。ご提案される設計の中で耐震に関する設計が必要であれば、提案書に耐震設計に必要な費用の金額をご提示ください。	仕様書 P.1